



Poziom porównawczy 65,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	76.90	76.57	76.75	76.70	76.60	76.88
Rzędna terenu istniejącego	76.90	76.70	76.66	76.65	76.60	76.70
Rzędna osi rurociągu [m]	75.30	74.97	74.93	74.92	75.00	75.07
Zagłębienie osi rurociągu	1.60	1.60	1.82	1.78	1.60	1.81
Odległości [m]		23,0	12,9	5,0	7,4	7,0
Spadek		L=23,0	L=17,9	10,0 ‰		
		14,3 ‰	3,0 ‰			L=14,4
Materiał	rury wodociągowe PE100 RC dn 63×3,8 PN10					
Długość trasy [m]	0,0	23,0	35,9	40,9	48,3	55,3

A

SW

INWESTOR: GINA WARLUBIE ul. DWORCOWA 15, 86-160 WARLUBIE		
INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWY SALI SPORTOWEJ WRAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W WARLUBIU		
BIURO PROJEKTOWE: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz		
NAZWA RYSUNKU: PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO	SKALA: 1:250/100	BRANŻA: SANITARNA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA: 15.03.2017 r.	NUMER RYSUNKU: 2
FUNKCJA: PROJEKTANT	techn. Edmund Wierchowski Upr. budowlane do projektowania w spec. instal.-inżynieryjnej w zakr. sieci i instal. sanitar nr BP-RN-V/4/T0/79	PODPIS:
FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maciej Daniel Upr. budowlane do projektowania w spec. instal.-inż. bez ogan w zakr. sieci i instal. sanitar nr GP.I.7342/129/T0/92	PODPIS:
FUNKCJA: ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Piotr Feldmann	PODPIS: