



Gmina Warlubie  
ul. Dworcowa 15  
86-160 Warlubie

www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl  
e-mail: gmina@warlubie.pl  
tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054  
NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080



SAMORZĄDOWA MARKA ROKU  
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROMOCJI REGIONÓW

Warlubie, dn. 31.05.2019r.

Nasz znak: SG.271.5.2019

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Pism z dnia 29 i 30 maja 2019r. w sprawie postępowania przetargowego na: *Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Warlubie.*

W związku ze skierowanym przez oferentów do zamawiającego pytaniami dotyczącymi w/w przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm. ) niniejszym pismem informujemy wszystkich oferentów o treści pytań i należnymi im odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonanie odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m<sup>2</sup>, lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.

Odp. 1

Zamawiający nie przewiduje wykonania odcinka próbnego.

2. W kosztorysie w punkcie 4d.2 jest „Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych”. Prosimy o informację czyją własnością są materiały z rozbiórki oraz o ewentualne podanie miejsca ich wywiezienia

Odp. 2.

Materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego. Ponadto Zamawiający dysponuje placem do składowania materiałów z rozbiórki w odległości ok. 2 km od placu budowy.

3. W kosztorysie w punkcie 17d.4 jest „Wykonanie opaski z KLSM gr. 10 cm krotność 2”. Prosimy o potwierdzenie czy na poboczu ma być warstwa o gr. 20 cm oraz o załączenie szczegółu konstrukcyjnego pobocza.

Odp. 3

Grubość opaski z kruszywa łamanego wynosi 10 cm.

4. W opisie technicznym w punkcie 4.3 oraz na przekroju nr 1 ma być wykonana podbudowa z destruktu betonowego 0+63mm gr. 15. Natomiast w kosztorysie w punkcie 9d.3 należy wykonać podbudowę z KLSM 0/63mm o gr. 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonana podbudowa.

Odp. 4

Ma być kruszywo łamane stabilizowane mechanicznej o frakcji 0/63mm o gr. 15cm zgodnie wymaganiami specyfikacją techniczną.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. [www.bip.warlubie.pl](http://www.bip.warlubie.pl)
3. Tablica ogłoszeń w/m
4. a/a.

Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Michałak