



Gmina Warlubie  
ul. Dworcowa 15  
86-160 Warlubie

[www.warlubie.pl](http://www.warlubie.pl), [www.bip.warlubie.pl](http://www.bip.warlubie.pl)  
e-mail: [gmina@warlubie.pl](mailto:gmina@warlubie.pl)  
tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054  
NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080

Warlubie, dn. 06.08.2019r.

Nasz znak: SG.271.6.2019

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Pism z dnia 02 sierpnia 2019r. i 05 sierpnia 2019r. w sprawie postępowania przetargowego na: **Budowa drogi gminnej na działce nr 1340-a, obręb Lipinki, gmina Warlubie.**

W związku ze skierowanym przez oferentów do zamawiającego pytaniami dotyczącymi w/w przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm. ) niniejszym pismem informujemy wszystkich oferentów o treści pytań i należnymi im odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego, jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji?

Odp. 1

Zamawiający nie przewiduje wykonania odcinka próbnego..

2. W dokumentacji grubość poboczy to 7 cm, natomiast z przedmiaru wynika że nosi ona 8 cm. Prosimy o sprecyzowanie grubości pobocza do wykonania?

Odp. 2

Zamawiający informuje, iż grubość pobocza ma wynosić 7 cm.

3. W dokumentacji grubość podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem wynosi 25 cm i 10 cm, natomiast w przedmiarze widnieje grubość 15 cm. Prosimy o sprecyzowanie grubości podbudowy do wykonania?

Odp. 3.

Należy przyjąć grubości średnio 25cm oraz średnio 10cm w miejscu nawierzchni brukowej.

4. Czy Zamawiający z uwagi na usytuowanie drogi w terenie leśnym, dopuszcza wykonanie poboczy z mieszanki gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiającym skład granulometryczny i własności gruntu rodzimego?

Odp. 4.

Z uwagi na charakterystykę lokalizacji drogi w obszarze leśnym zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z mieszanki gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiającym skład granulometryczny i własności gruntu rodzimego przy jego odpowiednim zagęszczeniu.

5. W opisie projektu wskazano na kategorię ruchu KR3 co oznacza ruch ciężki. Klasa techniczna drogi i grubość konstrukcji nawierzchni wskazują na niższą kategorię ruchu typu KR1-2. Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu dla powyższego odcinka drogi gminnej?

Odp.5

Potwierdzam kategorię ruchu KR3.

6. W dokumentacji technicznej brakuje Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Czy Wykonawca ma zastosować materiały wg aktualnie obowiązujących norm i wytycznych czy Zamawiający uzupełni dokumentację?

Odp. 6

W załączeniu SST.

Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Michalak



Otrzymują:

1. Adresat,
2. [www.bip.warlubie.pl](http://www.bip.warlubie.pl)
3. Tablica ogłoszeń w/m
4. a/a.

Załączniki:

1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.