



Świecie dnia: 23.08.2019r.
OD1/RD6/100/2019/UL
WEO19E 209919

Gmina Warlubie
Ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

Dotyczy: uzgodnienia planów

W załączeniu przesyłamy 1 egz. planów dotyczących „Budowy drogi gminnej nr 030213C Bąkowo – Trzy Korony – II Etap”, dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany należy uważać jako uzgodnione z uwagami:

1. Po trasie budowanej drogi będzie przebiegał dwutorowy kabel średniego napięcia zgodnie z Decyzją Nr 62/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Decyzją Nr 285/2019 Starosty Świeckiego. Należy uwzględnić wpływ lokalizacji projektowanego kabla na projekt budowanej drogi. Dla właściwej koordynacji inwestycji przed przystąpieniem do prac należy skonsultować z Rejonem Dystrybucji Świecie terminy wykonywanych prac.
2. W przypadku konieczności zmian niwelacji terenu skonsultować ten fakt z RD Świecie celem zachowania ułożenia projektowanego kabla Sn zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Uzgodnienie jest ważne do dnia 23.08.2020r.

K/o.:
RD 6-MU a/a

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Świecie
Dyrektor

Robert Kitta

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl