



Świecie dnia: 23.08.2019r.  
OD1/RD6/101/2019/UL  
WEO19E 209911

**Gmina Warlubie**  
**Ul. Dworcowa 15**  
**86-160 Warlubie**

**Dotyczy: uzgodnienia planów**

W załączeniu przesyłamy 1 egz. planów dotyczących „Budowy drogi gminnej nr 030213C Bąkowo – Trzy Korony – I Etap”, dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany należy uważać jako uzgodnione z uwagami:

1. Po trasie budowanej drogi będzie przebiegał dwutorowy kabel średniego napięcia zgodnie z Decyzją Nr 62/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Decyzją Nr 285/2019 Starosty Świeckiego. Należy uwzględnić wpływ lokalizacji projektowanego kabla na projekt budowanej drogi. Dla właściwej koordynacji inwestycji przed przystąpieniem do prac należy skonsultować z Rejonem Dystrybucji Świecie terminy wykonywanych prac.
2. W przypadku konieczności zmian niwelacji terenu skonsultować ten fakt z RD Świecie celem zachowania ułożenia projektowanego kabla Sn zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W miejscach skrzyżowań proj. drogi z istn. kablami energetycznymi, założyć na kable rury ochronne dwudzielne lub istn. przepusty przedłużyć
4. Istn. kable energetyczne kolidujące z proj. drogą przełożyć poza krawędź drogi.
5. Prace przy naszych urządzeniach wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego
6. Dostarczyć do RD Świecie podkład geodezyjny nowych tras kabli.
7. Uzgodnienie jest ważne do dnia 23.08.2020r.

K/o.:  
RD 6-MU a/a

Enea Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Świecie  
Dyrektor  
  
Robert Kitta