



Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl
e-mail: gmina@warlubie.pl
tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054
NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080



SAMORZĄDOWA MARKA ROKU
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROMOCJI REGIONÓW

Warlubie, dn. 02.03.2020r.

Nasz znak: SG.271.3.2020

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Pism z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie postępowania przetargowego na.: **Budowę drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.**

W związku ze skierowanym przez oferenta do zamawiającego pytaniami dotyczącymi w/w przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) niniejszym pismem informujemy wszystkich oferentów o treści pytań i należnymi im odpowiedziami:

1. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego?

Odp. 1. Teren Gminy Warlubie. Konstrukcja tożsama z dokumentacją techniczną.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego (SST D.01.01.01a *Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych*)?

Odp.2. nie

3. Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać nasadzenia zastępcze w ilości 20 szt. (WOO.420.233.2020.JW.12 z dnia 10.01.2020r)? Jeżeli tak, to prosimy o poprawienie przedmiaru robót?

Odp.3. Zgodnie z rozdziałem III SIWZ pkt. 3.2.:

„Wszelkie materiały użyteczne z rozbiórki przewidziane do ponownego wbudowania, w szczególności: destrukta asfaltowy, kostka betonowa, płytki betonowe, krawężniki betonowe, znaki drogowe, drzewo z wycinki stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje je oraz złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie. Materiały rozbiórkowe wskazane przez Zamawiającego Wykonawca ułoży na dostarczonych przez siebie paletach, które zabezpieczone zostaną przed ich dekompletacją. Pozostałe materiały należy usunąć poza teren budowy z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2018.992 z późn. zm.).”

4. Prosimy o informację czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać odcinek próbny warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości (m²), grubości oraz lokalizacji?

Odp.4. Zgodnie z rozdziałem III SIWZ pkt. 2.2.:

„Zamawiający przewiduje wykonanie odcinka próbnego. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni z asfalto - betonu (o pow. 900 m²) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków

budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie gruzu betonowego na warstwach podbudowy?

Odp.5. Nie

6. Prosimy o dołączenie przekroju normalnego na zjazdach?

Odp.6. konstrukcja taka sama jak jezdni.

7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężników, obrzeży, oporników betonowych o nasiąkliwości 6%?

Odp.7. Nie

8. Czyją własnością jest drewno pozyskane z wycinki?

Odp.8. Zamawiającego.

9. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia?

Odp.9. W trakcie pozyskania uzgodnień.

10. Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać korytowanie drogi? Jeżeli tak, to prosimy o poprawienie przedmiaru robót?

Odp.10. Nie należy korytować lecz przygotować pod zaprojektowane warstwy konstrukcyjne oraz powiązać z powierzchniami utwardzonymi.

11. Prosimy wskazać miejsce odwozu nadmiaru ziemi?

Odp.11. Ok 7 km od przedmiotowej inwestycji na terenie gminy Warlubie.

12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu, który zostanie przekazany Wykonawcy w dniu zawarcia umowy (SIWZ, pkt. III Opis Przedmiotu Zamówienia, ppkt 3.4.)?

Odp.12. Projekt tymczasowej organizacji ruchu przygotuje wyloniony wykonawca.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. www.bip.warlubie.pl
3. Tablica ogłoszeń w/m
4. a/a.

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michałek