



Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl
e-mail: gmina@warlubie.pl
tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054
NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080



SAMORZĄDOWA MARKA ROKU
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROMOCJI REGIONÓW

Warlubie, dn. 03.03.2020r.

Nasz znak: SG.271.3.2020

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Pisma z dnia 03 marca 2020r. w sprawie postępowania przetargowego na: **Budowę drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.**

W związku ze skierowanym przez oferenta do zamawiającego pytaniami dotyczącymi w/w przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) niniejszym pismem informujemy wszystkich oferentów o treści pytań i należnymi im odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 zgodnie ze wskazaną kategorią ruchu w SST (tj. KR3) i wymaganą grubością oraz na podstawie przywołanych w dokumentacji projektowej dokumentów odniesienie – Polskich Norm i dokumentu WT2 2014 ?

Odp. 1. Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej podanej powyższych parametrach.

2. Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać nasadzenia zastępcze w ilości 20 szt. (WOO.420.233.2020.JW.12 z dnia 10.01.2020r)? Jeżeli tak, to prosimy o poprawienie przedmiaru robót?

Odp. 2. Zamawiający wykona samodzielnie nasadzenia zastępcze.

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

Otrzymują:

1. Adresat,
2. www.bip.warlubie.pl
3. Tablica ogłoszeń w/m
4. a/a.