

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania na: „**Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na trasie Lipinki-Rybno**” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 7 z dnia 01.04.2014 r.

Czy należy w projektowanym poboczu zgodnie z przekrojem wykonać warstwę odsączającą gr 15 cm? Przedmiar nie uwzględnia wykonania tej warstwy.

Należy wykonać warstwę odsączającą wskazaną w przekroju. Przedmiar uwzględnia wykonanie warstwy odsączającej poz. 1.3.2, 1.3.3, 2.3.2 oraz poz. 2.3.3.

Pytanie 8 z dnia 01.04.2014 r.

Czy należy w projektowanym poboczu zgodnie z przekrojem wykonać warstwę odsączającą gr 15 cm? Przedmiar nie uwzględnia wykonania tej warstwy?

j.w.

Pytanie 9 z dnia 01.04.2014 r.

Czy można zastosować jako kruszywo na pobocze kruszywo wapienne? Czy ma to być tłuczeń kamienny jak w przedmiarze?

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie kruszywa wapiennego. Specyfikacja techniczna dotycząca wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie jasno określa parametry jakie powinno spełniać kruszywo zastosowane do wykonania poboczy.

Pytanie 10 z dnia 01.04.2014 r.

Czy na podbudowę pod zjazdy może być zastosowany tłuczeń kamienny?

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie tłuczni kamiennego.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy pzp prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem
Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

