

poz. nr 1 przedmiaru robót

Według załączonego przedmiaru Zamawiającego nawierzchnię – podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 należy wykonać gr.8cm, natomiast w opisie technicznym ,punkt II, podpunkt 1 Konstrukcja jezdni grubość podbudowy z kruszywa wynosi 10cm.

Prosimy o wyjaśnienie jaka grubość podbudowy z kruszywa jest właściwa.

Prosimy również o załączenie SST dla wszystkich pozycji kosztorysowych.

Odpowiadając na pytanie przetargowe z dnia 24 września 2014 r. uprzejmie informuję, że drogę należy wykonać przede wszystkim zgodnie z przedmiarem robót, tak więc należy przyjąć nawierzchnię – podbudowę z kruszywa łamanego 0-31,5 grubości 8 cm.

Szczegółowej specyfikacji technicznej nie sporządzono.

Wymagane jest zastosowanie dopuszczalnych materiałów oraz dostosowanie do istniejącego odcinka tej drogi, wykonanego w latach poprzednich.

z w.
Wójt Gminy
mgr inż. *Krzysztof Kalisz*
Przewodniczący Gminy