



Gmina Warlubie

ul. Dworcowa 15

86-160 Warlubie

www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl

e-mail: gmina@warlubie.pl

tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054

NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080



SAMORZĄDOWA MARKA ROKU
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROMOCJI REGIONÓW

Warlubie, dn. 06.10.2017r.

Nasz znak: SG.271.2.2017

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Pisma z dnia 02 października 2017r. , (wpływ pisma do UG Warlubie w dniu 03 października 2017r.) w sprawie postępowania pn.: **Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu.**

W związku ze skierowanym przez jednego z oferentów do zamawiającego pytaniami dotyczącymi w/w przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) niniejszym pismem informujemy wszystkich oferentów o treści pytań i należnymi im odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie wytycznych dla wykładzin PCV?

Odp. 1

Wykładzina PCV - specyfikacja zgodna z wytycznymi dla wykładziny dla obiektów użyteczności publicznej z atestami i niezbędnymi deklaracjami zgodności.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie wytycznych dla ścianek systemowych sanitariatów?

Odp. 2

Ściany kabin również zgodne z wytycznymi dla obiektów użyteczności publicznej.

Pytanie nr 3:

Na rzucie parteru i piętra przy drzwiach Dz1, D1 (1 szt.) i D9 jest zapis „drzwi przeciwpaniczne”. W zestawieniu i opisie brak danych odnośnie specjalnego wyposażenia drzwi. Proszę o informację czy jakieś z drzwi wymagają specjalnego wyposażenia (dźwignie antypaniczne lub zamki ewakuacyjne)?

Odp. 3

Wszystkie drzwi na drodze ewakuacji (z areny sportowej oraz z trybun, muszą mieć wyposażenie specjalne tj. w klamki antypaniczne. Jest to dla wszystkich drzwi Dz1, D1 (2szt.) , D9, a także drzwi w witrynie głównej Ww1 muszą być wyposażone w dźwignię antypaniczną.

Pytanie nr 4:

W opisie mamy inny typ szkła dla stolarki okiennej i fasadowej. Proszę o sprecyzowanie które elementy stolarki mają być wykonane w systemie fasadowym, a które w okiennym. Jest to dość istotne ze względu na dużą rozbieżność cenową między tymi rozwiązaniami oraz przyjętym w opisie szkłem dla poszczególnych typów stolarki (okna zwykle – 4/16S/4, fasada – 6/16A/44,4)?

Odp. 4

Szkoło fasadowe dla wityn (Ww1, W1, W2,W3, i świetlika dachowego). Szkoło okienne dla pozostałych pozycji z zestawienia stolarki okiennej.

Pytanie nr 5:

W opisie podano współczynnik przenikania ciepła dla całej stolarki (okna – 1,1 W/m2K, drzwi – 1,5 W/m2K, fasada – 1,2 W/m2K). Dla przyjętego w opisie szkła w pakiecie 2 szybowym i podziału z zestawienia współczynniki te są niemożliwe do osiągnięcia. Uzyskanie tych współczynników wymaga przyjęcia pakietu 3 – szybowego?

Odp. 5

Należy przyjąć zaprojektowane współczynniki, a więc należy przyjąć pakiet 3 szybowy.

Pytanie nr 6:

Czy dopuszcza się zmianę części okien z aluminium na pcv ?

Odp. 6

Stolarka okienna pozostaje zgodna z projektem.

Pytanie nr 7:

Proszę o sprecyzowanie ilości i wymiarów daszków całoszklanych (punkt 7.8 z opisu)?

Odp. 7

Daszki całoszklane mają znajdować się nad wejściami. Mamy 3 wejścia do budynku, więc będą to 2 takie same daszki o wym. 2,5x1,5m oraz jeden duży, główny 3,5x1,5m

Pytanie nr 8:

Proszę o sprecyzowanie ilości i wymiarów żaluzji technicznych (punkt 7.9 z opisu)?

Odp. 8

Żaluzje służą do osłony centrali wentylacyjnej, której specyfikacja jest w dokumentacji, więc na tej podstawie proszę przyjąć potrzebną ilość i wymiary.

Pytanie nr 9:

Proszę o uszczegółowienie informacji dotyczących odporności ogniowej okien i drzwi. W zestawieniu stolarki brak danych odnośnie tych parametrów, na rzucie parteru przy drzwiach Dz2 jest zapis EI30 a w opisie dla stolarki wewnętrznej jest zapis: „Stolarka okienna stanowiąca obudowę dróg ewakuacyjnych (korytarzy) klasy minimum EI15” ?

Odp. 9

Drzwi Dz2 oraz komunikacja w miejscu dróg ewakuacyjnych została opisana na rysunku, więc dokumentacja pozwala na uwzględnienie odpowiedniej ilości stolarki z klasą EI

Otrzymują:

1. Adresat,
2. www.bip.warlubie.pl
3. Tablica ogłoszeń w/m
4. a/a.

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michałak