



Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl
e-mail: gmina@warlubie.pl
tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054
NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080



SAMORZĄDOWA MARKA ROKU
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROMOCJI REGIONÓW

Warlubie, dn. 07.03.2018r.

Nasz znak: SG.271.3.2018

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Pisma z dnia 06 marca 2018r. w sprawie postępowania pn.: **Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie z podziałem na dwie części..**

W związku ze skierowanym przez jednego z oferentów do zamawiającego pytaniami dotyczącymi w/w przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) niniejszym pismem informujemy wszystkich oferentów o treści pytań i należnymi im odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

dot. Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie cz. II

Firma (...), zwraca się z zapytaniem do Gminy Warlubie dotyczącym w/w zadania:

- czy zamawiający dopuszcza zmianę rury z rury PE RC z miedzianą taśmą sygnalizacyjną na rurę PE RC z linką stalową sygnalizacyjną w otulinie PE 4x6mm?

Odp. 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych lub wyższych niż określonych dokumentacją i specyfikacją techniczną przy uwzględnieniu uwagi zawartej w SIWZ w rozdziale II pkt. 2.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. www.bip.warlubie.pl
3. Tablica ogłoszeń w/m
4. a/a.

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak