



Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl
e-mail: gmina@warlubie.pl
tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054
NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080



SAMORZĄDOWA MARKA ROKU
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROMOCJI REGIONÓW

Warlubie, dn. 02.08.2018r.

Nasz znak: SG.271.7.2018

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Pisma z dnia 01 sierpnia 2018r. w sprawie postępowania przetargowego na: **Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu z podziałem na trzy części.**

W związku ze skierowanym przez oferentów do zamawiającego pytaniami dotyczącymi w/w przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) niniejszym pismem informujemy wszystkich oferentów o treści pytań i należnymi im odpowiedziami:

1. W związku z odpowiedzią na pytanie dotyczące udostępnienia przedmiarów w postaci plików edytowalnych w formacie ath lub kst zwracamy się z prośbą o udostępnienie pliku w formacie PDF, który będzie wydrukiem przedmiaru z programu Norma Pro. Załączony zeskanowany dokument uniemożliwia zaimportowanie go do ogólnodostępnych programów kosztorysowych.

Odp. 1

Plik w formacie PDF stanowi załącznik

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na pokrycie dachów membraną PVC gr. 1,5mm zamiast papy termozgrzewalnej?

Odp. 2

Zamawiający wyraża zgodę na pokrycie dachów membraną PVC gr.1,5mm. Wówczas kiedy utrzymane zostaną takie same lub wyższe parametry przy akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

3. Prosimy o podanie minimalnego współczynnika U dla świetlika dachowego.

Odp. 3

Minimalny współczynnik dla świetlika dachowego ma wynosić $U = 1,1$.

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. www.bip.warlubie.pl
3. Tablica ogłoszeń w/m
4. a/a.