

Warlubie, dn. 24.08.2018r.

Wg rozdzielnika

Pytania nr 1, 2 i 3 dotyczące rozpoznania cenowego na „Dostawa i uruchomienie tłoczni ścieków w miejscowości Bąkowo, gm. Warlubie”

Pytanie 1.

W jaki system układu sterowania i monitoringu posiadany przez oczyszczalnię ścieków w Warlubiu należy wpiąć dostarczana tłoczni ścieków ?

Odpowiedź:

Zainstalowana tłoczni ścieków w Bąkowie powinna być wpięta do istniejącego systemu: Monitoring systemów pompowych firmy Hydro – Vacuum S. A.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający może szczegółowo określić po czyjej stronie pozostanie zakres prac dodatkowych dotyczących powyższego zadania (prace ziemne, montaż zbiornika betonowego, podłączenia) ?

Odpowiedź:

Prace ziemne, montażowe i instalacyjne są po stronie zamawiającego.

Do wykonawcy należy dostawa zbiornika i tłoczni ścieków oraz uruchomienie już zainstalowanej tłoczni, w tym podłączenie układu sterowania i monitoringu.

Pytanie 3.

Jaki przyjmuje się termin wykonania całości zadania ?

Odpowiedź:

Założone terminy realizacji zadania:

- termin dostawy zbiornika i tłoczni ścieków: do 07.09.2018 r.,

- uruchomienie tłoczni do 21.09.2018 r.

Kierownik ZUK Warlubie

/-/Mariusz Kosikowski