



Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl
e-mail: gmina@warlubie.pl
tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054
NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080



SAMORZĄDOWA MARKA ROKU
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROMOCJI REGIONÓW

Warlubie, dn. 11.01.2019r.

Nasz znak: SG.271.10.2018

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Pism z dnia 09 stycznia 2019r. w sprawie postępowania przetargowego na.: *Przebudowę ulic: Wiejskiej, Lipowej, M. Heliodory w miejscowości Warlubie.*

W związku ze skierowanym przez oferentów do zamawiającego pytaniami dotyczącymi w/w przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) niniejszym pismem informujemy wszystkich oferentów o treści pytań i należnymi im odpowiedziami:

1.W SST w „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” w punkcie 5.5 powierzchnia odcinka próbnego wynosi od 400 do 800m². W SST w „Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ściernalna” w punkcie 5.6 powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500m² a długość co najmniej 50 m. W SST w „Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza” w punkcie 5.6 powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500m² a długość co najmniej 50 m. W SST w „Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)” w punkcie 5.6 powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500m² a długość co najmniej 50 m. Prosimy o podanie dokładnej ilości m² odcinka próbnego, lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.

Odp. 1

Zamawiający nie przewiduje wykonania odcinka próbnego..

2.W SST w „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem” w punkcie 5.11 istnieje zapis o odcinku próbnym zgodnie z zasadami określonymi w OSTD-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”. Prosimy o udostępnienie tego dokumentu na stronie.

Odp. 2

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wykonania odcinka próbnego nie wymaga w/w dokumentu.

3.Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji wywozu materiałów z rozbiórki.

Odp. 3.

Zamawiający dysponuje placem do składowania materiałów z rozbiórki w odległości ok. 3 km od placu budowy.

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

Otrzymują:

1. Adresat,
2. www.bip.warlubie.pl
3. Tablica ogłoszeń w/m
4. a/a.